

和武汉华中华能高电压科技发展有限公司

校验证书

证书编号：201211-522

设备名称：____系列特种干式高压试验变压器____

规格型号：____HNGYD____


制造单位：____武汉华中华能高电压科技发展有限公司____

设备编号：____GYD1311182____

检定结论：____合格____

核验员：____

检定员：____



检定日期：2013 年 11 月 18 日

有效期至：2014 年 11 月 30 日

地址：武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1404 室

电话:027-86839376

传真: 027-86619781

检 验 报 告

报告编号: GYD1311182

共 2 页第 1 页

产品 名 称		型 号 规 格		容 量	电压等级	
干式试验变压器		HNGYD		50 KVA	100 KV	
参数名 称	低 压	高 压	测 量	串 级抽头	直 流 极 性	极
电压	V	— KV	V	V		
		— KV				
电流	A	A	A	A		
试 验 项 目						
外观检查	压盘		线圈		铁芯	底座
	合格		合格		合格	合格
绝缘电阻	高压 — 低压、地			低压 — 高压、地		
	5000 MΩ			5000 MΩ		
变比测量	低压 / 高压			测量 / 高压		
	V/ KV			V/ KV		

空 载 试 验	频率	输入电压	空载电流	占额定
	60 Hz	V	A	%
短 路 试 验	输入电流	输入电压	阻抗	
	A	V	%	
直 流 电 阻	低压	高压	测量	串级
	Ω	KΩ	Ω	Ω
外 施 耐 压	低 压	试验电压	持续时间	
		3 KV	60 S	
	高 压	试验电压	持续时间	
		3 KV	60 S	
感 应 耐 压	低压输入	高压输出	持续时间	
	V	KV	60 S	
结 论	合 格			

批准:

审核:

主检:合格