

武汉华中华能高电压科技发展有限公司

校 验 证 书

证书编号：201505-102

设备名称：真空开关真空度测试仪

规格型号：HNGK-III

制造单位：武汉华中华能高电压科技发展有限公司

设备编号：GK1505102

检定结论：合格

核验员：

检定员：



检定日期：2015 年 05 月 03 日

有效期至：2016 年 5 月 31 日

地址：武汉市友谊大道 508 号万利广场 B 座 1410 室

电话:027-86839376

传真: 027-86619781

检 定 说 明

1、电源电压：220V 频率：50Hz 测量精度： ≤ 15%

2、环境温度：25℃ 湿度：60%

3、检验地点：实验室

一、外观性能检验：

项 目	性 能 要 求	结 论
外 观	整洁，表面镀层、漆层无损伤，按键标记清晰	合格
绝缘电阻	电源变压器初级与外壳之间用 500 兆欧表测量电阻大于 7MΩ	合格
耐 压	电源变压器引入线与外壳加工频 1000V 电压 1 分钟不飞弧	合格

二、电气测试：

瓷 真 空 管		外 防 护 真 空 管	
标 准 值	检 测 结 果	标 准 值	检 测 结 果
5.2×10^{-5}	6.2×10^{-5}	7.0×10^{-5}	8.1×10^{-5}
4.1×10^{-4}	4.9×10^{-4}	3.0×10^{-4}	3.47×10^{-4}
6.3×10^{-4}	7.3×10^{-4}	4.12×10^{-3}	4.7×10^{-3}
3.8×10^{-3}	4.4×10^{-3}	6.6×10^{-2}	7.5×10^{-2}
7.1×10^{-3}	8.3×10^{-3}	9.17×10^{-1}	9.12×10^{-1}
6.6×10^{-2}	7.5×10^{-2}		
9.07×10^{-1}	9.22×10^{-1}		

三、结论：

经检验本产品符合 DL/ T 846.9-2004 高电压测试设备通用技术条件 第 9 部分：真空开关真空度测试仪标准，准予出厂。

检 验 员：_____

校 验 员：_____

